



تحلیل عملکرد تابشگرهای حرارتی تکی و جفت تحت میدان جریان نامتقارن به منظور ایجاد شرایط یکنواخت در یک محیط صنعتی

مهتاب امین زاده^۱, علی صفوی نژاد^۲, سید علیرضا ذوالفقاری^{۲*}

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

۲- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

* بیرجند، صندوق پستی ۳۷۶-۹۷۱۷۵ zolfaghari@birjand.ac.ir

چکیده

در تحقیق حاضر، اثر آرایش تابشگرهای دمابالا بر ایجاد شرایط حرارتی مطلوب و یکنواخت تحت میدان جریان نامتقارن در یک ساختمان صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، یک فضای صنعتی نمونه دارای یک دریچه ورودی و یک دریچه خروجی هوا، با دو آرایش قرارگیری متفاوت برای تابشگرها (شناختن یک تابشگر و استفاده از یک جفت تابشگر) در نظر گرفته شده است. برای شرایط مذکور معادلات پیوستگی، بقای تکانه خطي، انتقال تاشن به مکعب طلگر عددی این فرم حل شده است. همچنین میزان مصرف انرژی در تحقیق حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که در حضور میدان جریان غیریکنواخت، استفاده از دو تابشگر در مقایسه با یک تابشگر توزیع دمای یکنواخت تری وجود می‌آورد و نزدیک به ۱۰ درجه سلسیوس از دمای بیشینه کف سالن کم می‌شود. همچنین این امر باعث می‌شود که انحراف توزیع دمایی کف از دمای میانگین مطلوب (۲۷ درجه سلسیوس) به طور متوسط، حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کند. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که استفاده از دو تابشگر دمابالا در مقایسه با یک تابشگر، حدود ۱۰ درصد موجب افزایش در مصرف انرژی می‌شود.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

پذیرش: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

ارائه در سایت: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

کلید واژگان:

تابشگر دمابالا

میدان جریان نامتقارن

محیط صنعتی

شرایط حرارتی یکنواخت

Performance analysis of single and couple radiant heaters under asymmetric flow field for providing uniform conditions in an industrial environment

Mahtab Aminzadeh, Ali Safavinejad, Alireza Zolfaghari*

Department of Mechanical Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran.

* P.O.B. 97175-376, Birjand, Iran, zolfaghari@birjand.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 04 March 2016

Accepted 08 May 2016

Available Online 08 June 2016

Keywords:

High-temperature radiant heater

Asymmetric flow field

Industrial environment

Uniform thermal conditions

ABSTRACT

In the present study, the effect of high temperature radiant heaters' arrangement on providing appropriate and uniform thermal conditions under asymmetric flow field have been investigated in an industrial environment. For this reason, a sample industrial environment with one inlet and outlet opening has been considered with two different types of high temperature radiant heaters' arrangement: single radiant heater and couple radiant heaters. For the mentioned conditions, continuity equation, momentum equations, energy equation and radiative transfer equations have been solved by OpenFoam numerical solver. Also, energy consumption has been evaluated in the present study. The results show that in presence of asymmetric flow field, using couple high temperature radiant heaters in comparison with single radiant heater causes more uniform temperature distribution and decrease of about 10 degrees Celsius in maximum temperature of floor. Also, this can cause a nearly 35 percent decrease in floor temperature distribution deviation from the average appropriate temperature (27 degrees of Celsius). Moreover, the results indicate that utilizing couple high temperature radiant heaters leads to increase in energy consumption of about 10 percent in comparison with single radiant heater.

۱- مقدمه

به صرفه نبوده و به منظور گرمایش آن‌ها اغلب از سیستم‌های تابشی به جای سیستم‌های جایه‌جایی استفاده می‌شود. بازترین مؤلفه سیستم‌های تابشی، این است که بدن افراد و سطوح را بدون واسطه قرار دادن هوا، مستقیماً گرم می‌کنند و این ویژگی موجب کاهش مصرف انرژی و کم شدن اختلاف عمودی دمای هوا^۱ می‌گردد و در نتیجه این عوامل شرایط مطلوب حرارتی را برای افراد حاضر ایجاد می‌کنند [۱]. طبق دستنامه تأسیساتی اشri [۲].

در صنعت تأسیسات و تهویه مطبوع معمولاً ساختمان‌ها را به دو دسته آسایشی (مسکونی، اداری، آموزشی، هتل‌ها و...) و صنعتی (کارخانه‌ها، انبارها، مرغداری‌ها و...) تقسیم‌بندی می‌کنند. طراحی سیستم‌های گرمایشی برای فضاهای صنعتی به دلیل ارتفاع زیاد میان کف تا سقف، عدم وجود درزبندی مناسب و حجم زیاد فضای نسبت به تعداد افراد حاضر در آن با چالش‌هایی همراه است. بر این اساس، گرم کردن هوا در فضاهای صنعتی چندان مقومن

^۱ Vertical temperature difference of air

دما بالا، تحلیل مناسبی از اثرات تعداد دفعات تعویض هوا و همچنین تعداد تابشگرهای بر توزیع دما و سرعت و مصرف انرژی ارائه گردد.

2- فضای نمونه

فضای نمونه مورد بررسی در تحقیق حاضر یک سالن صنعتی با ارتفاع 4 متر و عرض 8 متر می‌باشد که طول آن نسبت به سایر ابعاد زیاد است و به همین دلیل اثرات آن بر نتایج چشمگیر نمی‌باشد و بنابراین طبق تحلیل ابعادی از اثرات بعد سوم در محاسبات صرف نظر شده است. همچنین، یک دریچه ورود هوا و یک دریچه خروج هوا یک به ابعاد 0.2 متر برای تهویه هوای این سالن صنعتی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه دریچه‌های هوای در ارتفاع 0.4 متری از کف روی دو دیوار جانبی تعییه شده‌اند. به منظور بررسی اثر تعداد تابشگرهای طبق طرح واره ارائه شده در "شکل 1"، دو حالت مختلف (الف) استفاده از یک تابشگر و (ب) استفاده از دو تابشگر متقابل در نظر گرفته شده است. همچنین، عرض هر یک از تابشگرهای 0.4 متر می‌باشد.

3- معادلات حاکم و روش حل

به منظور تحلیل عملکرد تابشگرهای دما بالا در فضای نمونه باید معادلات پیوستگی، بقای تکانه خطی، انرژی و معادله انتقال تابش به صورت همزمان حل شوند. معادلات حاکم بر جریان پایا، مغذوش و تراکم تأثیر با فرض ثابت بودن خواص سیال در دو بعد به صورت (1) تا (3) است:

معادله پیوستگی:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (1)$$

معادله بقای تکانه خطی:

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial P}{\partial x} + \mu_{eff} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right] \quad (2)$$

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -\frac{\partial P}{\partial y} + \mu_{eff} \left[\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right] + \rho g \beta (T - T_0) \quad (3)$$




Fig. 1 Schematic of case room with (a) single radiant heater, (b) couple radiant heaters.

شکل 1 طرح واره فضای نمونه دارای (الف) یک تابشگر و (ب) دو تابشگر متقابل.

سیستم‌های گرمایش تابشی به دو نوع دماپایین و دما بالا تقسیم‌بندی می‌شوند. سیستم‌های تابشی دماپایین در دمای سطح کمتر از 150 درجه سلسیوس کار می‌کنند که می‌توان برای نمونه به سیستم‌های پنلی، گرمایش از کف و فرنیزی اشاره نمود. سیستم‌های تابشی دما بالا دارای دمای کاری بیش از 150 درجه سلسیوس می‌باشند. گرمکن‌های الکتریکی، پلاک‌های سرامیکی، سیستم‌های گرمایش تابشی لوله‌ای و نواری از انواع سیستم‌های تابشی دما بالا محسوب می‌شوند [3].

یکی از مشکلات استفاده از سیستم‌های گرمایش دما بالا، ایجاد میدان تابشی غیریکنواخت می‌باشد. در سال 2009، دادکویچ و جزویکی [4] در یک محیط صنعتی دارای گرمکن تابشی دما بالا، رابطه‌ای را برای محاسبه دمای تابشی به صورت تجربی به دست آورده‌اند. ایشان به این نتیجه رسیدند که گرمکن‌های تابشی گازسوز، میدان حرارتی غیریکنواخت ایجاد می‌کنند، همچنین دمای متوسط تابشی در فضای زیر گرمکن ببیشتر از حد مجاز است. دادکویچ و جزویکی [5] در سال 2011، در یک کار تجربی به بررسی اثر زاویه نصب، فاصله طولی و عرضی یک تابشگر گازسوز بر دمای تابشی با حفظ آسایش حرارتی انسان در یک اتاق ارائه نمودند.

به دلیل حجم بالای هوای ورودی به سالن‌های صنعتی، تحلیل همزمان انتقال حرارت جایه‌جایی و تابشی حائز اهمیت می‌باشد. وانگ و همکاران [6] در سال 2014، به کمک نرم‌افزار فلوئنت، جریان هوای و تابش سطوح را در یک ساختمان صنعتی به صورت دو بعدی شبیه‌سازی نمودند. آن‌ها اثر عدد گرافش و ضربی صدور یک گرمکن دما بالای مستقر روی کف را بر توزیع سرعت، دما و نرخ تهویه تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که عدد ناسلت کلی و نرخ تهویه با افزایش گرافش و ضربی صدور سطح، افزایش می‌یابند. منگ و همکاران [7] در سال 2016 به بررسی اثر تابش بر دقت شبیه‌سازی عددی برای شرایط حرارتی در ساختمان صنعتی پرداختند. آن‌ها محفوظه‌ای را با یک چشمۀ حرارتی دما بالا روی کف، در نظر گرفتند و عملکرد آن را به صورت عددی توسط نرم‌افزار فلوئنت ارزیابی نمودند.

چنانچه گفته شد، تاکنون تحقیقات گسترهای در زمینه شبیه‌سازی محیط‌های دارای تابشگرهای دما بالا به دلیل چالش‌های پیشروری حل عددی، صورت نگرفته است. کاربرد این سیستم‌ها در محیط‌های صنعتی و بزرگ بودن فضای نمونه موجب سختی در حل مسئله می‌شود. شبیه‌سازی این نوع از مسائل، نیاز به ایجاد دو شبکه‌بندی مجزا برای حل جریان و حل تابش دارد که تحلیل همزمان آن‌ها و رسیدن به همگرایی مناسب معمولاً دشوار است. همچنین، مغذوش بودن جریان و داشتن گرادیان‌های بزرگ دما، منجر به داشتن شبکه محاسباتی بسیار ریز به ویژه در اطراف دیوارها می‌شود [8] و در نتیجه، باعث کندی در همگرایی شدن حل و افزایش زمان محاسبات می‌گردد. بر اساس آن‌چه گفته شد، اغلب تحقیقات انجام شده در زمینه تابشگرهای دما بالا، تنها تابش سطوح را مورد شبیه‌سازی قرار داده‌اند. از سوی دیگر، ورود حجم بالای هوای در محیط صنعتی بر عدم یکنواختی دما و شار حرارتی ناشی از تابش می‌افزاید، بنابراین حل همزمان انتقال حرارت تابشی و جایه‌جایی در یک محیط صنعتی در حضور تابشگرهای دما بالا حائز اهمیت می‌باشد. با تعیین مناسب موقعیت و تعداد تابشگرهای می‌توان ضمن کاستن از غیریکنواختی دما و میزان مصرف انرژی، شرایط حرارتی مطلوب را نیز تأمین نمود. لذا در تحقیق حاضر، سعی شده است تا با شبیه‌سازی همزمان انتقال حرارت تابشی و جایه‌جایی در یک ساختمان صنعتی دارای تابشگرهای

هر ساعت (A_{CH})^۵ برای سالن صنعتی اعمال شده است. طبق استاندارهای تهییه مطبوع، برای محیط‌های صنعتی با توجه به نوع کاربری آن، حداقل تعداد تعویض هوا ۴ بار در ساعت می‌باشد [۱۰] و از آنجایی که تابشگرهای دلیل گازسوز بودن و انجام عمل اختراق مقدار بیشتری نیاز به هوای تازه دارند، برای تحقیق حاضر، ۵ و ۱۰ بار تعویض هوا در ساعت انتخاب شده است. به کمک این تعداد تعویض هوا و حجم سالن و مساحت دریچه ورود هوا میزان سرعت هوای ورودی تعیین می‌شود. برای دما و سرعت دریچه خروجی هوا شرط مرزی گرادیان صفر اعمال شده است. برای تمام سطوح شرط مرزی عدم لغزش برقرار است. همچنین به منظور بررسی عملکرد حرارتی تابشگرهای دما بالا، مدل‌سازی تحت شرایط اقلیمی بسیار سرد زمستانی انجام شده است و بر این اساس، دمای هوای ورودی و دیوارهای جانبی سالن برابر ۱۰ درجه سلسیوس فرض شده است. شرط مرزی آدیباًتیک برای سقف و کف سالن با تعریف رابطه‌ای به صورت $0 = VT - \frac{q_R}{k}$ تعیین شده است که k ضریب هدایت حرارتی هوا می‌باشد. ضمن اینکه ضریب صدور سطوح در جدول ۲ ارائه شده است. ضمناً به منظور شبیه‌سازی این مسئله از کد عددی اپن فوم و بسته حل بولیانت بوزینسک پیمپل فوم^۶ استفاده شده است. این حلگر قابلیت حل معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی با احتساب انتقال حرارت تابشی برای جریان، به روش حجم محدود را دارد. فلوچارت الگوریتم حلگر بولیانت بوزینسک پیمپل فوم در "شکل ۲" نشان داده شده است. همچنین استقلال حل از شبکه محاسباتی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و شبکه‌ای با حدود 26000 سلول مناسب تشخیص داده شده است.

۴- اعتبارسنجی

حلگر بولیانت بوزینسک پیمپل فوم و روش حل عددی با نتایج ارائه شده توسط تان و هاول [۱۱] اعتبارسنجی شده است. در این تحقیق انتقال حرارت تابشی و جابه‌جایی طبیعی در یک محفظه مربعی دارای محیط فعال تابشی با ضریب جذب ۱ که دو دیوار دما ثابت و دو دیوار عالی دارد، مورد تحلیل قرار گرفته است. شرط عدم لغزش برای تمام سطوح برقرار می‌باشد، همچنین تمام سطوح جسم سیاه با ضریب صدور ۱ فرض شده‌اند. برای عدد پرانتل ۰.۷۱، عدد رایلی^۷ ۱۰۴ و پارامتر تابش-هدایت برابر ۱، توزیع دمای بی بعد و نمودار سرعت عمودی بی بعد روی خط افقی گذرنده از مرکز محفظه به ترتیب در "شکل‌های ۳ و ۴" نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، همخوانی نسبتاً مناسبی میان نتایج تحقیق حاضر با نتایج تان و هاول [۱۱] به چشم می‌خورد و همین امر نشان دهنده صحت و اعتبار قابل قبول مدل‌سازی حاضر است.

۵- نتایج و بحث

همان‌طور که گفته شد، هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی اثر تعداد تابشگرهای و تعداد تعویض هوا در ساعت بر یکنواختی شرایط حرارتی و میزان

جدول ۱ مشخصات ترموفیزیکی هوا

پارامتر	مقادیر
لرجه سینماتیکی آرام (m ² s ⁻¹)	0.000013
ضریب انبساط حجمی (K ⁻¹)	0.0038
عدد پرانتل	0.717
چگالی (kgm ⁻³)	1.334
ضریب هدایت حرارتی (W m ⁻¹ K ⁻¹)	0.023

^۵ Air Changes per Hour
^۶ buoyantBoussinesqPimpleFoam

که μ و ν مقادیر سرعت جریان هستند. همچنین، ρ بیانگر چگالی سیال، P فشار، β ضریب انبساط حجمی سیال، g شتاب گرانش و μ_{eff} لزجت مؤثر سیال می‌باشد. همچنین با توجه به حجم و سرعت بالای هوای ورودی، جریان هوا در یک محیط صنعتی اغلب مغلوش می‌باشد. لذا برای مدل‌سازی جریان مغلوش در فضای نمونه از مدل RNG^۸ استفاده شده است. ضمناً معادلات مربوط به انرژی و تابش شامل معادلات (۴) تا (۹) می‌باشند.

معادله انرژی:

$$\left[\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} \right] = \alpha_{eff} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) - \frac{1}{\rho C_p} \nabla \cdot \vec{q}_R \quad (4)$$

معادله انتقال تابش:

$$\frac{dI(\vec{r}, \Omega)}{ds} = \kappa_a \left(\frac{\sigma T^4(\vec{r})}{\pi} \right) - (\kappa_a + \sigma_s) I(\vec{r}, \Omega) + \frac{\sigma_s}{4\pi} \int_{\Omega=4\pi} I(\vec{r}, \hat{\Omega}) \Phi(\Omega, \hat{\Omega}) d\hat{\Omega} \quad (5)$$

شرط مرزی انتقال تابش:

$$I(\vec{r}, \hat{\Omega}) = \varepsilon(r_w) I_b(r_w) + \frac{1 - \varepsilon(r_w)}{\pi} \int_{\hat{\Omega} < 0} I(\vec{r}_w, \hat{\Omega}) |\hat{\Omega} \cdot \hat{s}| d\hat{\Omega} \quad (6)$$

$$G(\vec{r}) = \int_{4\pi} I(\vec{r}, \hat{\Omega}) d\hat{\Omega} \quad (7)$$

$$\nabla \cdot \vec{q}_R = \kappa_a (4\pi I_b(\vec{r}) - G(\vec{r})) \quad (8)$$

$$I_b = \frac{\sigma T_b^4}{\pi} \quad (9)$$

معادله انتقال تابش (RTE)^۱ برای هر جهت $\hat{\Omega}$ که به وسیله زاویه فضایی Ω مشخص می‌شود، حول المان زاویه فضایی $d\Omega$ به صورت رابطه (5) داده شده است که κ_a ضریب جذب محیط فعال تابشی^۲، σ_s ضریب پراکنش^۳ می‌باشد. همچنین شرط مرزی (ابطه 6) حل می‌شود. سپس با داشتن شدت تابش I و رابطه (7) تابش فروید G محاسبه می‌شود و پس از آن، با شدت تابش I و رابطه (8) تابش فروید \vec{q}_R محاسبه می‌شود. سپس با داشتن معلوم بودن دمای دیواره یا همان مرز T_b ، شدت تابش مرز I_b از رابطه (9) حساب می‌شود و در انتهای تابش $\nabla \cdot \vec{q}_R$ از رابطه (8) تعیین می‌شود. سپس با حل معادله انرژی دمای جدیدی برای محیط به دست می‌آید که جایگزین دمای حدس اولیه می‌شود و روند تکرار می‌شود تا به همگرایی بینجامد.

شایان ذکر است که در تحقیق حاضر برای تحلیل تابش از روش راستاهای مجزای حجم محدود^۴ بهره گرفته شده است. این روش یکی از جدیدترین و کارآمدترین روش‌ها برای حل انتقال حرارت تابشی و محاسبه جمله $\nabla \cdot \vec{q}_R$ می‌باشد و نیز با روش حجم محدود تطابق و سازگاری مناسبی دارد [۹]. روش راستاهای مجزای حجم محدود می‌تواند هم اثرات تابش سطوح و هم محیط فعال تابشی را در نظر بگیرد. لذا ضریب جذب هوا در نظر گرفته شده است. همچنین، تمام سطوح به صورت کدر، خاکستری و دیفیوز مفروض می‌باشد. خصوصیات ترموفیزیکی هوا در جدول ۱ ارائه شده‌اند. دمای تابشگرهای طی یک سری مراحل پیش‌بینی-اصلاح، طوری تنظیم می‌شود که میانگین دمای کف به دمای مناسب ۲۷ درجه سلسیوس برسد. ضمن این که شرط مرزی جریان ورودی، براساس تعداد دفعات تعویض هوا در

^۱ Radiative Transfer Equation

^۲ Participating media

^۳ Scattering coefficient

^۴ Finite Volume Discrete Ordinate Method

برای تابشگرها مبتنی بر تابش می‌باشد. به منظور داشتن توزیع یکنواخت دما در داخل سالن از دو تابشگر دمابالا می‌توان استفاده نمود که در ادامه، به بیان نتایج آن پرداخته می‌شود.

5-2- بررسی عملکرد دو تابشگر دمابالا به ازای تعداد تعویض هوای 5 و 10 بار در ساعت

کانتور اندازه سرعت و خطوط جریان برای هر دو حالت تعویض هوای 5 و 10 بار




Fig. 3 Comparison between the results of present study and Tan and Howell [11] for temperature distribution in considered chamber

شکل 3 مقایسه نتایج حلگر تحقیق حاضر در خصوص توزیع دما در محفظه با نتایج تان و هاول [11]




Fig. 4 Comparison between the results of present study and Tan and Howell [11] for nondimensional velocity profile in considered chamber

شکل 4 مقایسه نتایج حلگر تحقیق حاضر در خصوص پروفیل سرعت بی بعد در محفظه با نتایج تان و هاول [11]

جدول 3 دمای تنظیمی تابشگرها


Table 3 The set temperature of radiant heaters

تعداد تابشگر	دما تابشگر (°C)	تعداد تعویض هوای (hr⁻¹)
335	5	یک تابشگر
408	10	
267	5	دو تابشگر
300	10	

جدول 2 ضریب صدور سطوح

Table 2 Emissivity of surfaces

سطح	مقدار
تمام دیوارهای سالن صنعتی	0.9
تابشگرهای دمابالا	1.0
دربیجهای هوای	1.0



شکل 2 فلوچارت حلگر

شکل 2 فلوچارت حلگر

صرف انرژی در یک محیط صنعتی می‌باشد. برای این منظور، دو حالت تعداد تعویض هوای 5 و 10 بار در ساعت و دو حالت و دو تابشگر با توان برابر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، برای اینکه امکان مقایسه بهتری بین نتایج فراهم باشد، دمای تابشگرها طوری تنظیم شده‌اند که میانگین توزیع دمای کف سالن صنعتی، برابر 27 درجه سلسیوس باشد. پس از یک سری مراحل پیش‌بینی-اصلاح، دمای تابشگرها که قید مذکور را برقرار می‌کند، تعیین می‌شود و مقادیر حاصل در جدول 3 ارائه شده است. شایان ذکر است که در حالت دو تابشگر، دمای تابشگرها برابر هستند.

5-1- بررسی عملکرد یک تابشگر دمابالا

کانتور اندازه سرعت و خطوط جریان برای هر دو حالت تعویض هوای 5 و 10 بار در ساعت در شکل 5 نمایش داده شده‌اند. همچنین، کانتور دما برای هر دو حالت تعویض هوای 5 و 10 بار در ساعت در "شکل 6" نشان داده شده است. جریان هوای سرد از دریچه ورود هوا وارد می‌شود و در حین گذر از نزدیکی کف چار افزایش دما می‌شود. همان‌طور که در "شکل 6" ملاحظه می‌شود، در حالت 10 بار تعویض هوا در ساعت به خاطر سرعت بالاتر، جریان است. در جدول 4 مقادیر نرخ انتقال حرارت تابشی و جابه‌جایی بر واحد طول تابشگر به تفکیک گزارش شده است. طبق مقادیر جدول 4، تابش بیشترین نقش را در انتقال حرارت دارد و بالغ بر 85 درصد انتقال حرارت صورت گرفته




Fig. 6 Air temperature contours in chamber with single radiant heater for (a) 5 air changes per hours, (b) 10 air changes per hours

شکل 6 کانتور دمای هوا در محفظه‌ای با یک تابشگر برای (الف) تعداد تعویض هوا 5 بار در ساعت، (ب) تعداد تعویض هوا 10 بار در ساعت




Fig. 7 Velocity contours and streamlines in chamber with couple radiant heaters for (a) 5 air changes per hours, (b) 10 air changes per hours

شکل 7 کانتور اندازه سرعت و خطوط جریان در محفظه‌ای با دو تابشگر به ازای (الف) تعداد تعویض هوا 5 بار در ساعت، (ب) تعداد تعویض هوا 10 بار در ساعت

می‌توان دریافت که با وجود این که میانگین دمای کف به دمای مطلوب مورد نظر (27 درجه سلسیوس) رسیده است، اما تفاوت زیاد بین دمای کمینه و

در ساعت در "شکل 7" در حضور دو تابشگر نشان داده شده‌اند. در نزدیکی تابشگرها افزایش سرعت هوا دیده می‌شود که ناشی از گرمایش هوا نزدیک تابشگر است. کانتور دما برای هر دو حالت تعویض هوا 5 و 10 بار در ساعت در "شکل 8" ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از دو تابشگر دمایala به جای یک تابشگر، دمای فضای داخلی سالن را حدود 4 درجه سلسیوس افزایش می‌دهد. همچنین، نتایج استخراج شده از حلگر برای نرخ انتقال حرارت تابشی و جایه‌جایی تابشگرها، در جدول 5 به تفکیک تابشگر ارائه شده است. در هر یک از حالت‌های تعداد تعویض هوا، به علت داشتن شرایط تابشی مشابه برای هر دو تابشگر، میزان نرخ انتقال حرارت تابشی آن-ها تقریباً برابر می‌باشد، اما به علت سرعت بالای جریان در مجاورت تابشگر نزدیکتر به دریچه خروجی، انتقال حرارت جایه‌جایی از تابشگر مذکور نسبت به تابشگر سمت چپ بیشتر است. با این وجود، همواره بیش از 80 درصد از انتقال حرارت، سهم سازوکار تابش است.

در "شکل 9" نمودار توزیع دمای کف سالن به ازای تعداد دفعات تعویض هوای 5 و 10 بار در ساعت برای هر دو حالت مختلف یک تابشگر و دو تابشگر نشان داده شده است. همان‌طور که در "شکل 9" مشخص است، تعداد تعویض هوا بر الگوی توزیع دمای کف سالن تأثیر زیادی ندارد و تنها در ناحیه نزدیک دریچه ورود هوا تفاوت کمی دیده می‌شود. همچنین از "شکل 9"

جدول 4 نرخ انتقال حرارت تابشی، جایه‌جایی و کل به ازای واحد طول تابشگر برای تعداد تعویض هوای 5 و 10 بار در ساعت

Table 4 Rate of radiative and convective heat transfer per unit length of radiant heater for 5 and 10 air changes per hour

تعداد تعویض هوا	تابش (Wm ⁻¹)	جایه‌جایی (Wm ⁻¹)	مجموع (Wm ⁻¹)
5	603	77	680
10	840	151	991






Fig. 5 Velocity contours and streamlines in chamber with single radiant heater for (a) 5 air changes per hours, (b) 10 air changes per hours

شکل 5 کانتور اندازه سرعت و خطوط جریان در محفظه‌ای با یک تابشگر به ازای (الف) تعداد تعویض هوا 5 بار در ساعت، (ب) تعداد تعویض هوا 10 بار در ساعت

نمونه پرداخته شد. بر این اساس، عملکرد تابشگرها به ازای تغییر تعداد



(a)




(b)

شکل ۹ توزیع دمای کف سالن (الف) تعداد دفعات تعویض هوای ۵ بار در ساعت، (ب) تعداد دفعات تعویض هوای ۱۰ بار در ساعت

جدول ۵ نرخ انتقال حرارت تابشی، جابه‌جایی و مجموع به ازای واحد طول تابشگر در حالت گرمایش با دو تابشگر با توان برابر برای تعویض هوای ۵ و ۱۰ بار در ساعت

Table 5 Rate of radiative, convective and total heat transfer per unit length of radiant heaters in heating mode by couple radiant heaters with same power for 5 and 10 air changes per hour

	مجموع (Wm ⁻¹)	جابه‌جایی (Wm ⁻¹)	تابش (Wm ⁻¹)	تعداد تعویض هوای
جمع	2 تابشگر	1 تابشگر	2 تابشگر	1 تابشگر
748	382	366	64	48
1022	522	500	110	88
				318
				318
				5
				412
				412
				10



شکل ۸ کانتور دمای هوای در محظله‌ای با دو تابشگر برای (الف) تعداد تعویض هوای ۵ بار در ساعت، (ب) تعداد تعویض هوای ۱۰ بار در ساعت

بیشینه کف و عدم یکنواختی توزیع دما در حالت داشتن یک تابشگر مطلوب نیست. لذا بیشنهاد می‌شود که به جای گرمایش سالن توسط یک ردیف تابشگر، از دو ردیف تابشگر استفاده شود تا اختلاف بین دمای بیشینه و کمینه کف کاهش یابد و در مناطق بیشتری از سالن شرایط مطلوب حرارتی ایجاد شود.

به منظور تحلیل کمی و دقیق‌تر نتایج و نیز تشخیص میزان انحراف توزیع دمای کف از دمای میانگین مطلوب (27 درجه سلسیوس) پارامتر محدود میانگین مربعات به صورت زیر تعریف شده است، تا به کمک آن بهترین حالت بین حالت‌های بررسی شده انتخاب شود. این پارامتر اختلاف توزیع دمای کف از میانگین دمای کف را نشان می‌دهد و به صورت رابطه (10) تعریف می‌شود:

$$RMS = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (T_i - \bar{T})^2}{N}} \quad (10)$$

که میانگین \bar{T} دمای روی کف است. مقادیر محاسبه شده این پارامتر برای تمام حالات در جدول ۶ آمده است. از مقایسه مقادیر جدول ۶، این نتیجه حاصل می‌شود که وقتی از یک تابشگر استفاده شود توزیع دمای کف حدود 35 درصد، انحراف بیشتری نسبت به حالت استفاده از دو تابشگر، از دمای میانگین مطلوب دارد. همچنین در حالت تعداد دفعات تعویض هوای 10 بار در ساعت، اختلاف از میانگین دمای مطلوب به طور متوسط 4 درصد نسبت به حالت تعداد دفعات تعویض هوای 5 بار در ساعت افزایش یافته است، به این دلیل که اثر عامل گرمایش سطح که همان تابش می‌باشد در مقایل انتقال حرارت جابه‌جایی کاسته می‌شود.

6- نتیجه‌گیری

در تحقیق حاضر به بررسی عملکرد تابشگرهای دمابالا در یک محیط صنعتی

دما (K)	T	
سرعت در راستای x ($m s^{-1}$)	u	
سرعت در راستای y ($m s^{-1}$)	v	
محضات کارتزینی (m)	x, y, z	
علائم یونانی		
ضریب نفوذ گرما ($m^2 s^{-1}$)	α	
ضریب انبساط حجمی سیال (K^{-1})	β	
ضریب جذب (m^{-1})	κ_a	
لرجت دینامیکی ($kgm^{-1}s^{-1}$)	μ	
چگالی (kgm^{-3})	ρ	
ثابت استفان بولتزمن ($W m^{-2} K^{-4}$)	σ	
ضریب پراکنش	σ_s	
تابع فاز پراکنش	Φ	
البیدو پراکنش	ω	
جهت در المان فضایی	Ω	
زیرنویس‌ها		
مؤثر	Eff	

8- مراجع

- [1] ASHRAE, Systems and equipment, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, New York, 2008.
- [2] ASHRAE, HVAC applications, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Atlanta, 2007.
- [3] R. McDowell, Fundamentals of HVAC systems, pp. 191-194, Academic Press, London, 2006.
- [4] E. Dudkiewicz, J. Jeżowiecki, Measured radiant thermal fields in industrial spaces served by high intensity infrared heater, *Energy and Buildings*, Vol. 41, No. 1, pp. 27-35, 2009.
- [5] E. Dudkiewicz, J. Jeżowiecki, The influence of orientation of a gas-fired direct radiant heater on radiant temperature distribution at a work station, *Energy and Buildings*, Vol. 43, No. 1, pp. 1222-1230, 2011.
- [6] Y. Wang, X. Meng, X. Yang, J. Liu, Influence of convection and radiation on the thermal environment in an industrial building with buoyancy-driven natural ventilation, *Energy and Buildings*, Vol. 75, No. 1, pp. 394-401, 2014.
- [7] X. Meng, Y. Wang, T. Liu, X. Xing, Y. Cao, J. Zhao, Influence of radiation on predictive accuracy in numerical simulations of the thermal environment in industrial buildings with buoyancy-driven natural ventilation, *Applied Thermal Engineering*, Vol. 96, No. 1, pp. 473-480, 2016.
- [8] T. Radhakrishnan, C. Balaji, S. Venkateshan, Optimization of multiple heaters in a vented enclosure—A combined numerical and experimental study, *International Journal of Thermal Sciences*, Vol. 49, No. 1, pp. 721-732, 2010.
- [9] S. C. Mishra, H. K. Roy, Solving transient conduction and radiation heat transfer problems using the lattice Boltzmann method and the finite volume method, *Journal of Computational Physics*, Vol. 223, No. 1, pp. 89-107, 2007.
- [10] F. Porges, HVAC engineer's handbook, eleventh edition, pp. 163-165, Elsevier, Amsterdam, 2001.
- [11] Z. Tan, J. R. Howell, Combined radiation and natural convection in a two-dimensional participating square medium, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 34, No. 1, pp. 785-793, 1991.

جدول 6 مجذور میانگین مربعات دما و میزان مصرف انرژی کل تابشگرهای بازی واحد طول تابشگر

Table 6 Root mean square of temperature and rate of energy consumption per unit length of radiant heater

تعداد تابشگر	تعداد تعویض	مجذور دما (°C)	مصرف میانگین (Wm^{-1})	مربعات دما (hr ⁻¹)	هوای (hr ⁻¹)
یک تابشگر	680	11.7	5		
	991	12.5	10		
دو تابشگر	748	7.9	5		
	1022	8.1	10		

دفعات تعویض هوای در ساعت از 5 به 10 بار در ساعت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد دفعات تعویض هوای 5 به 10 بار در ساعت، طبیعتاً سرعت جریان هوای افزایش می‌یابد و سهم انتقال حرارت جابه‌حالی زیاد می‌شود و دمای هوای داخل سالن حدود 2 تا 4 درجه سلسیوس کاهش می‌یابد. اما این امر تأثیر قابل توجهی بر توزیع دمای کف ندارد و تنها در مجاورت دریچه ورودی هوای دمای کف سالن حدود 2 درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

همچنین در تحقیق حاضر، تاثیر تعداد و توان تابشگرهای دمبالا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از یک تابشگر، موجب توزیع دمای نسبتاً غیریکنواخت روی کف سالن می‌شود. این در حالی است که استفاده از دو تابشگر، می‌تواند توزیع دمای یکنواخت‌تری را بوجود آورد و انحراف توزیع دمای کف سالن از دمای میانگین مطلوب (27 درجه سلسیوس) را نسبت به حالت استفاده از یک تابشگر، حدود 35 درصد کاهش دهد. همچنین شایان ذکر است که استفاده از دو تابشگر نسبت به یک تابشگر، می‌تواند موجب افزایش مصرف انرژی در حدود 10 درصد شود.

7- فهرست علایم

C_p	ظرفیت گرمایی فشار ثابت ($J kg^{-1} K^{-1}$)
g	شتاب گرانش ($m s^{-2}$)
G	تابش فروندی ($W m^{-2}$)
I	شدت تابش ($W m^{-2} sr^{-1}$)
k	ضریب هدایت حرارتی ($W m^{-1} K^{-1}$)
P	فشار (Nm^{-2})
Pr	عدد پرانتل
\vec{q}_R	شار انتقال حرارت تابشی ($W m^{-2}$)
RMS	مجذور میانگین مربعات
\vec{r}	بردار موقعیت
t	زمان (s)